

A. DESCRIPTION

1. Principe

Bande de Plinthe CE 145 en aluminium extrudé destinée à protéger les têtes de relevés d'étanchéité établis sur des reliefs en maçonnerie dans les conditions définies par la norme NF P 10-203 (réf. DTU 20.12), et à empêcher les eaux de ruissellement et de rejaillissement de s'infiltrer derrière ces mêmes relevés.

2. Destination

La bande de Plinthe CE 145 s'applique sur des ouvrages comportant essentiellement un relief en béton (banché ou panneaux préfabriqués) ou en maçonnerie d'éléments pleins revêtue d'un enduit de liant hydraulique.

Ces ouvrages ne comportent pas d'isolation thermique support de relevé d'étanchéité.

La bande de Plinthe CE 145 est applicable sur des toitures et terrasses de classes d'accessibilité suivantes :

- inaccessibles (avec étanchéité auto protégée, sous gravillons ou avec végétalisation extensive),
- techniques ou à zones techniques,
- accessibles aux piétons à usage privatif, avec protection par dalles sur plots.

La bande de Plinthe CE 145 peut être utilisée :

- en climat de plaine ou de montagne,
- en zone rurale non polluée, urbaine, industrielle ou marine,
- en travaux neufs comme en rénovation (après vérification préalable du support et éventuelles réparations telles que reprise des fissures, ...),
- sur toitures plates et de pente nulle, ou sur toitures inclinées.

3. Composition

La bande de Plinthe CE 145 est un profil réalisé en alliage d'aluminium extrudé de nuance 6060 selon la norme NF EN 485-2 – Tolérance T6 selon la norme NF EN 755-2, en épaisseur de 1,8 mm.

Elle est proposée en version anodisée (version standard) ou thermo laquée.

Chaque profil comporte en partie haute une gorge triangulaire destinée à recevoir un joint-mastic de calfeutrement. La bande de Plinthe CE 145 est fournie en bottes comportant des éléments de 3 m de longueur.

Chaque élément comporte des pré-perçements au droit des points de fixations. Ces trous oblongs de diamètre 5 mm sont réalisés en usine avec un entraxe de 300 mm (1er percement à 150 mm de l'extrémité).

4. Accessoires

4.1 Pièces de jonction et d'angles

La jonction entre les éléments est assurée par des éclisses droites. La jonction entre les éléments est assurée par des fourreaux droits de 40 mm de largeur dans lesquels sont insérées les extrémités des profils.

Les angles droits sont réalisés avec des fourreaux d'angle (angles rentrants ou sortants) dans lesquels sont insérées les extrémités des profils.

4.2 Visserie

Les fixations à utiliser sont des chevilles à frapper de diamètre 5mm et de longueur minimale 35 mm avec collerette d'appui.

En climat de montagne et en atmosphère marine on utilisera des fixations inox.

Les fixations adaptées Tapvis cheville 5x35 sont fournies par le Comptoir de l'Etanchéité.

4.3 Mastic de calfeutrement

La tête de profil des bandes de Plinthe CE 145 doit être calfeutrée à l'aide du mastic polyuréthane PU 40, bénéficiant du label SNJF et de classe F 25E (mastic élastique de façade), fourni par le Comptoir de l'Etanchéité.

5. Mise en œuvre

La mise en œuvre de la bande de Plinthe CE 145 s'effectue après la réalisation du relevé d'étanchéité.

5.1 Prescriptions relatives au support

Les supports sont conformes aux prescriptions de la norme NF P 10-203 (réf. DTU 20-12) pour ce qui concerne leur conception et stabilité, et à la norme NF P 18-201 (réf. DTU 21) pour leur mise en œuvre.

Les tolérances de planéité correspondent au parement courant au sens du DTU 21 :

- 7 mm sous la règle de 2 ml,
- 2 mm sous le régle de 0,2 ml.

Le profilé n'est pas cintrable.

5.2 Procédure pour la mise en œuvre

- Positionner la bande de Plinthe CE 145. La distance du premier percement ne doit pas excéder 10 cm de chaque extrémité ou angle : repercer le profil si nécessaire.
- A la jonction de 2 éléments réserver un écartement de 5mm afin de permettre la dilatation.
- Percer le support (foret de \varnothing 5mm) au travers de chaque pré-perçement du profil.
- Fixer la bande de Plinthe CE 145 à l'aide des chevilles à frapper.
- Appliquer le mastic de calfeutrement dans la gorge située en tête de profil en réalisant un chanfrein.

5.3 Prescriptions relatives au relevé

Les relevés d'étanchéité sont conformes aux prescriptions de la norme NF P 84-204-1 (réf. DTU 43.1) ou de l'Avis Technique de référence. La tolérance sur l'alignement des têtes de relevé est +10 mm, -0 mm.

5.4 Fixation

La cheville à frapper est mise en place dans le béton au travers de tous les emplacements pré-perçés. Acheter la mise en place en

enfonçant la vis à l'aide d'un maillet, puis si nécessaire serrer définitivement cette dernière par vissage.

5.5 Alignement

Les jonctions des éléments de bande de Plinthe CE 145 sont réalisées avec des éclisses permettant l'alignement des profils.

5.6 Angles

Les angles sont réalisés par ajout d'angles préfabriqués comme expliqué 4.1.

5.7 Masticage

Compléter le calfeutrement des bandes de Plinthe CE 145 (partie haute du profil) avec un mastic élastomère de façade, tel que décrit au § 4.3, disposé dans la gorge de tête du profil.

Le mastic est appliqué en chanfrein sur un support propre, sain, sec, dépoussiéré et dégraissé et débarrassé de tous éléments non adhérents.

5.8 Entretien et réparation

La bande de Plinthe CE 145 est facilement démontable et donc réparable.

Le mastic de calfeutrement doit rester visitable et être remplacé lorsque nécessaire.

6. Travaux de rénovation

Dans le cas de travaux de rénovation, le support sera vérifié au préalable et réparé si besoin (reprise des fissures, ...).

7. Climat de montagne

En climat de montagne, on utilisera des fixations inox.

8. Fabrication et contrôle

Les bandes de Plinthe CE 145 sont fabriquées pour le Comptoir de l'Étanchéité selon son cahier des charges. La société Comptoir de l'Étanchéité assure le contrôle et la distribution des profils.

Les bandes Plinthe CE 145 sont livrées conditionnées en bottes selon les quantités du client. Les bottes sont maintenues par un ruban adhésif.

Le mastic CE PU 40 est conditionné pour le Comptoir de l'Étanchéité en cartouches de 310 ml et est étiqueté au nom du produit CE PU 40.